B25008001-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年4月22日

依頼者名		釧路白糖工業用水道企業団 企業長　棚野　孝夫　様			
分析試料名及び採取場所等		㈱積水化成品北海道釧路工場 浄水			
分析受付日		令和7年4月16日			
採取時刻	9:25	水温(℃)	6.4	残留塩素濃度(mg/L)	0.4

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331　FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目	分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌 (個/mL)	0	100	0
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと	-
38	塩化物イオン (mg/L)	7.1	200	0.2
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	3	0.3
47	pH値	6.9(15℃)	5.8～8.6	-
48	味	異常なし	異常でないこと	-
49	臭気	異常なし	異常でないこと	-
50	色度 (度)	0.5未満	5	0.5
51	濁度 (度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	当社	採水者氏名	出口 卓哉
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。