B25128601-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和7年9月12日

依頼者名		釧路白糖工業用水道企業団 企業長　棚野　孝夫　様			
分析試料名及び採取場所等		㈱積水化成品北海道釧路工場 浄水			
分析受付日		令和7年9月4日			
採取時刻	8:58	水温(℃)	18.5	残留塩素濃度(mg/L)	0.3

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	0	100	0
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと	-
38	塩化物イオン	(mg/L)	7.3	200	0.2
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	3	0.3
47	pH値		6.8(23℃)	5.8～8.6	-
48	味		異常なし	異常でないこと	-
49	臭気		異常なし	異常でないこと	-
50	色度	(度)	0.5未満	5	0.5
51	濁度	(度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	当社	採水者氏名	石野 光弘
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考　　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。