


原 水 ・ 浄 水 ・ 水 質 試 験 （ 検 査 ） 報 告 書

令和7年12月16日

依 頼 者 名		釧 路 白 糠 工 業 用 水 道 企 業 団 企 業 長 棚 野 孝 夫 様			
分 析 試 料 名 及 び 採 取 場 所 等		㈱積水化成製品北海道釧路工場 浄水			
分 析 受 付 日		令和7年12月4日			
採 取 時 刻	10:05	水 温 (℃)	8.2	残留塩素濃度 (mg/L)	0.4

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌 (個/mL)	0	100	0
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと	-
38	塩化物イオン (mg/L)	7.2	200	0.2
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	3	0.3
47	pH値	6.7(18℃)	5.8~8.6	-
48	味	異常なし	異常でないこと	-
49	臭気	異常なし	異常でないこと	-
50	色度 (度)	0.5未満	5	0.5
51	濁度 (度)	0.2未満	2	0.2

試料採取者	当社	採水者氏名	出口 卓哉
分 析 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。