

四 半 期 水 質 検 査 結 果

採 水 日	平成29年12月19日				
水 道 名	白糠上水道				
水 源 名	茶路川水系茶路川				
採 水 地 点	白糠系統 浄水場公宅(松田宅)・白糠系統 和天別(佐々木宅)・庶路系統 役場庶路支所				
採 水 者	環境コンサルタント株式会社 神 谷 雄 一 郎				
	項 目	基 準 値	測 定 値		
			白糠系統	白糠系統 和天別	庶路系統
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L	0.004未満 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.0004未満 mg/L	0.0004未満 mg/L	0.0004未満 mg/L
21	塩素酸	0.6mg/L	0.06未満 mg/L	0.08 mg/L	0.06未満 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
23	クロロホルム	0.06mg/L	0.0073 mg/L	0.0065 mg/L	0.0038 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L	0.005 mg/L	0.006 mg/L	0.003 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.0007 mg/L	0.0007 mg/L	0.0006 mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
27	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.012 mg/L	0.011 mg/L	0.007 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L	0.005 mg/L	0.006 mg/L	0.003 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0038 mg/L	0.0036 mg/L	0.0027 mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L	0.0002未満 mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L	0.001未満 mg/L
判 定	上記検査項目は水質検査基準に適合する。				
検 査 期 日	平成29年12月19日から平成29年12月28日				
検 査 機 関	環境コンサルタント株式会社				