2月分(原水)指標菌検査結果

採水日	平成30年2月1日				
水道名	白糠上水道				
水源名	茶路川水系茶路川				
採水地点	白糠浄水場(試験室)				
採水者	環境コンサルタント株式会社 神谷 雄一郎				
検査期日	平成30年2月1日～2月5日				
検査機関	環境コンサルタント株式会社				
検査項目	単位	測定値	検査項目	単位	測定値
1 大腸菌	MPN/100mL	6	2 嫌気性芽胞菌	MPN/100mL	0

クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

検査項目	単位	測定値	検査項目	単位	測定値
1 クリプトスポリジウム	個/10L	-	2 ジアルジア	個/10L	-