四 半 期 水 質 検 査 結 果

採 水 日	平成29年6月6日		
水 道 名	茶路簡易水道		
水 源 名	茶路川水系茶路川支流縫別川		
採 水 地 点	茶路第1配水池系統末端－松倉宅		
採 水 者	環境コンサルタント株式会社 神谷 雄一郎		
	項 目	基 準 値	測 定 値
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0002未満 mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004未満 mg/L
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001未満 mg/L
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.0004未満 mg/L
21	塩素酸	0.6mg/L	0.06未満 mg/L
22	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.001未満 mg/L
23	クロロホルム	0.06mg/L	0.022 mg/L
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.008 mg/L
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.0002未満 mg/L
26	臭素酸	0.01mg/L	0.001未満 mg/L
27	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.024 mg/L
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.009 mg/L
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0019 mg/L
30	ブロモホルム	0.09mg/L	0.0002未満 mg/L
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.001未満 mg/L
判 定	上記検査項目は水質検査基準に適合する。		
検 査 期 日	平成29年6月6日から平成29年6月20日		
検 査 機 関	環境コンサルタント株式会社		