

四 半 期 水 質 検 査 結 果

採 水 日	平成30年3月6日			
水 道 名	茶路簡易水道			
水 源 名	茶路川水系茶路川支流縫別川			
採 水 地 点	茶路第1配水池系統末端－松倉宅			
採 水 者	環境コンサルタント株式会社 谷 口 拓 之			
	項 目	基 準 値	測 定 値	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0002未満 mg/L	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004未満 mg/L	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001未満 mg/L	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L	0.0004未満 mg/L	
21	塩素酸	0.6mg/L	0.06未満 mg/L	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.001未満 mg/L	
23	クロロホルム	0.06mg/L	0.0030 mg/L	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002 mg/L	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.0005 mg/L	
26	臭素酸	0.01mg/L	0.001未満 mg/L	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.005 mg/L	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002 mg/L	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.0016 mg/L	
30	ブロモホルム	0.09mg/L	0.0002未満 mg/L	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.001未満 mg/L	
判 定	上記検査項目は水質検査基準に適合する。			
検 査 期 日	平成30年3月6日から平成30年3月15日			
検 査 機 関	環境コンサルタント株式会社			