

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

白 糠 町 長 棚 野 孝 夫 様

平成30年9月21日

分析試料名 茶路系統原水
茶路浄水場一試験室建築物飲料水水質試験業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

分析受付日 平成30年9月4日

環境コンサルタント株式会社

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目 (単 位)	分 析 結 果
大腸菌 (MPN/100mL)	79
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0
クリプトスポリジウム (個/10L)	0
ジアルジア (個/10L)	0
水温 (℃)	17.8
採水時刻	9:32

分析方法	大腸菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌:平成19年3月30日 健水発第0330006号通知 別添2第1による。 クリプトスポリジウム及びジアルジア:平成19年3月30日 健水発第0330006号通知 別添3による。
------	--

備考 試料は当社がサンプリングしたものである。