

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

白糠町長 棚野孝夫様

平成30年11月7日

分析試料名 茶路系統 原水
茶路浄水場一試験室建築物飲料水水質試験業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

分析受付日 平成30年11月1日

環境コンサルタント株式会社

TEL(0154)40-2331 FAX(0154)40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目 (単 位)	分 析 結 果
大腸菌 (MPN/100mL)	8
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0
水温 (℃)	15.8
採水時刻	11:30

分析方法	大腸菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。
------	---

備考 試料は当社がサンプリングしたものである。

検査期間:平成30年11月1日～平成30年11月7日