

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

白糠町長 棚野 孝夫 様

平成30年7月12日

分析試料名 白糠系統 原水
白糠浄水場(試験室)建築物飲料水水質試験業登録 北海道29水第5号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

分析受付日 平成30年7月10日

環境コンサルタン株式会社

TEL(0154)40-2331 FAX(0154)40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目	(単 位)	分 析 結 果
大腸菌	(MPN/100mL)	8
嫌気性芽胞菌	(MPN/100mL)	0
水温	(℃)	11.5
採水時刻		10:20

分析方法	大腸菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。
------	---

備考 試料は当社がサンプリングしたものである。

検査期間:平成30年7月10日～平成30年7月12日