

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

白糠町長 棚野孝夫様

令和元年7月9日

茶路系統 原水
分析試料名 茶路浄水場一試験室建築物飲料水水質試験業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

分析受付日 令和元年7月4日

環境コンサルタント株式会社

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目	(単 位)	分 析 結 果
大腸菌	(MPN/100mL)	23
嫌気性芽胞菌	(MPN/100mL)	1
水温	(℃)	14.0
採水時刻		12:05

分析方法

大腸菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。
嫌気性芽胞菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。

備考 試料は当社がサンプリングしたものである。

検査期間: 令和元年7月4日～令和元年7月9日