

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

令和元年8月6日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様				
分析試料名及び 採取場所等	茶路第1配水池系統 浄水 松倉宅				
分析受付日	令和元年8月1日				
採取時刻	12:21	水温(℃)	16.2	残留塩素濃度 (mg/L)	0.54

厚生労働省 登録番号2009号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
環境コンサルタン株式会社
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
1	一般細菌 (個/mL)	0	100
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン (mg/L)	16	200
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.9	3
47	pH値	6.9(25℃)	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.5未満	5
51	濁度 (度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分 析 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和元年8月1日～令和元年8月6日

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

令和元年8月6日

依頼者名	白糠町長 棚野 孝夫 様				
分析試料名及び採取場所等	茶路第2配水池系統 浄水 平間宅前				
分析受付日	令和元年8月1日				
採取時刻	11:15	水温(℃)	14.9	残留塩素濃度 (mg/L)	0.27

厚生労働省 登録番号200号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
環境コンサルタント株式会社
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠



上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分 析 項 目	分 析 結 果	水 道 水 質 基 準
1	一般細菌 (個/mL)	0	100
2	大腸菌	検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン (mg/L)	16	200
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.0	3
47	pH値	7.0(26℃)	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常でないこと
49	臭気	異常なし	異常でないこと
50	色度 (度)	0.5未満	5
51	濁度 (度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判 定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和元年8月1日～令和元年8月6日