

原水・浄水・水質試験(検査)報告書

白 糠 町 長 棚 野 孝 夫 様

令和元年9月17日

分析試料名 白 糠 系 統 原 水
白 糠 浄 水 場 (試 験 室)建築物飲料水水質試験業登録 北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

分析受付日 令 和 元 年 9 月 3 日

環境コンサルタント株式会社

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目 (単 位)	分 析 結 果
大腸菌 (MPN/100mL)	13
嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0
クリプトスポリジウム (個/10L)	0
ジアルジア (個/10L)	0
水温 (℃)	15.5
採水時刻	10:21

分析方法	大腸菌:平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌:平成19年3月30日 健水発第0330006号通知 別添2第1による。 クリプトスポリジウム及びジアルジア:平成19年3月30日 健水発第0330006号通知 別添3による。
------	--

備考 試料は当社がサンプリングしたものである。

検査期間: 令和元年9月3日～令和元年9月17日