

毎週水質検査結果

水道名	茶路簡易水道			
水源名	茶路川水系茶路川支流縫別川			
採水箇所	【原水】茶路浄水場(試験室)			
検査月	令和3年8月			
採水者	荒木 信輔・米内山 拓			
検査日	項目	測定値	測定方法	備考
8月2日	鉄分	0 mg/L	比色法	
	アンモニア	0 mg/L	比色法	
	色度	6.5 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
8月11日	鉄分	0 mg/L	比色法	
	アンモニア	0 mg/L	比色法	
	色度	6.9 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
8月16日	鉄分	0 mg/L	比色法	
	アンモニア	0 mg/L	比色法	
	色度	6.9 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
8月27日	鉄分	0 mg/L	比色法	
	アンモニア	0 mg/L	比色法	
	色度	18.0 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
8月30日	鉄分	0 mg/L	比色法	
	アンモニア	0 mg/L	比色法	
	色度	8.9 度	透過光測定法	卓上型色濁度計