上125

No. B22-0210-1

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年6月24日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第1配水池系統 浄水 松倉宅			
分析受付日		令和4年6月7日			
採取時刻	12:09	水温(℃)	9.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.51

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.02
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01
21	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.001未満	0.02
23	クロロホルム	(mg/L)	0.013	0.06
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.03
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0002未満	0.1
26	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.014	0.1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.008	0.03
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0016	0.03
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002未満	0.09
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.001	0.08
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.007	0.2
38	塩化物イオン	(mg/L)	18	200
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	45	300
40	蒸発残留物	(mg/L)	110	500
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	3
47	pH値		7.0(23℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。
上記の検査項目39については基準値の1/10を、40については基準値の1/5を超過している。
検査期間：令和4年6月7日～令和4年6月24日

上125

No. B22-0210-2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年6月24日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第2配水池系統 浄水 平間宅前			
分析受付日		令和4年6月7日			
採取時刻	10:40	水温(℃)	9.9	残留塩素濃度(mg/L)	0.41

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.02
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01
21	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.001未満	0.02
23	クロロホルム	(mg/L)	0.013	0.06
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.03
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0002未満	0.1
26	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.015	0.1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.03
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0019	0.03
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002未満	0.09
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.001	0.08
38	塩化物イオン	(mg/L)	15	200
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	61	300
40	蒸発残留物	(mg/L)	120	500
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	3
47	pH値		7.3(23℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。
上記の検査項目39,40については基準値の1/5を超過している。
検査期間：令和4年6月7日～令和4年6月24日