上125

No. B22-0526-1-1/2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年9月21日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第1配水池系統 浄水 松倉宅			
分析受付日		令和4年9月6日			
採取時刻	14:03	水温(℃)	17.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.35

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.003
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.0005
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.01
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.02
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.51	10
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	0.8
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	1.0
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.002
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.0005未満	0.05
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004未満	0.04
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002未満	0.02
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
20	ベンゼン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
21	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.001未満	0.02
23	クロロホルム	(mg/L)	0.018	0.06
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.006	0.03
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	0.1
26	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.021	0.1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.03
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0028	0.03
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002未満	0.09

上125

No. B22-0526-1-2/2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年9月21日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第1配水池系統 浄水 松倉宅			
分析受付日		令和4年9月6日			
採取時刻	14:03	水温(℃)	17.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.35

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.001未満	0.08
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	1.0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.015	0.2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.3
35	銅及びその化合物	(mg/L)	0.005	1.0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	11	200
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.05
38	塩化物イオン	(mg/L)	16	200
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	53	300
40	蒸発残留物	(mg/L)	110	500
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.00001
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02
45	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	3
47	pH値		7.2(24℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	神谷 雄一郎
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目39については基準値の1/10を、40については基準値の1/5を超過している。

検査期間：令和4年9月6日～令和4年9月21日

上125

No. B22-0526-2-1/2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年9月21日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第2配水池系統 浄水 平間宅前			
分析受付日		令和4年9月6日			
採取時刻	14:50	水温(℃)	16.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.39

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.003
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.0005
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.01
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.01
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.02
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.51	10
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.8
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.02	1.0
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.002
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.0005未満	0.05
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004未満	0.04
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002未満	0.02
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
20	ベンゼン	(mg/L)	0.0002未満	0.01
21	塩素酸	(mg/L)	0.06未満	0.6
22	クロロ酢酸	(mg/L)	0.001未満	0.02
23	クロロホルム	(mg/L)	0.019	0.06
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.03
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.0004	0.1
26	臭素酸	(mg/L)	0.001未満	0.01
27	総トリハロメタン	(mg/L)	0.022	0.1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.007	0.03
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.0029	0.03
30	ブロモホルム	(mg/L)	0.0002未満	0.09

上125

No. B22-0526-2-2/2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年9月21日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第２配水池系統 浄水 平間宅前			
分析受付日		令和4年9月6日			
採取時刻	14:50	水温(℃)	16.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.39

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.001未満	0.08
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.003	1.0
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.015	0.2
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.005未満	0.3
35	銅及びその化合物	(mg/L)	0.010	1.0
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	11	200
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.05
38	塩化物イオン	(mg/L)	17	200
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	51	300
40	蒸発残留物	(mg/L)	110	500
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.2
42	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.00001
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02
45	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.005
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	3
47	pH値		7.3(24℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	神谷 雄一郎
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目6,39については基準値の1/10を、40については基準値の1/5を超過している。

検査期間：令和4年9月6日～令和4年9月21日