上125

No. B22-0629-1

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年10月13日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第1配水池系統 浄水 松倉宅			
分析受付日		令和4年10月6日			
採取時刻	11:34	水温(℃)	13.7	残留塩素濃度(mg/L)	0.30

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン	(mg/L)	16	200
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.1	3
47	pH値		7.2(21℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和4年10月6日～令和4年10月13日

上125

No. B22-0629-2

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和4年10月13日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路第２配水池系統 浄水 平間宅前			
分析受付日		令和4年10月6日			
採取時刻	10:17	水温(℃)	15.2	残留塩素濃度(mg/L)	0.28

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
厚生労働省 登録番号209号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754
水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準
1	一般細菌	(個/mL)	0	100
2	大腸菌		検出せず	検出されないこと
38	塩化物イオン	(mg/L)	16	200
46	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.0	3
47	pH値		7.2(21℃)	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常でないこと
49	臭気		異常なし	異常でないこと
50	色度	(度)	0.5未満	5
51	濁度	(度)	0.2未満	2

試料採取者	当社	採水者氏名	中西 圭介
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		
判定	上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。		

備考 分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和4年10月6日～令和4年10月13日