毎 日 水 質 検 査 結 果

検　査　月	令和5年2月
検　査　日	令和5年2月1日から2月28日
水　道　名	茶路簡易水道
水　源　名	茶路川水系茶路川支流縫別川
採 水 地 点	第1配水池系末端－松倉宅 ・ 第2配水池系末端－平間宅
採　水　者	米内山 拓 ・ 澁谷 芽空

日	松倉宅			平間宅			備　考
	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	
1	無	無	0.44mg/L	無	無	0.48mg/L	
2	無	無	0.44mg/L	無	無	0.46mg/L	
3	無	無	0.44mg/L	無	無	0.46mg/L	
4	無	無	0.46mg/L	無	無	0.48mg/L	
5	無	無	0.44mg/L	無	無	0.48mg/L	
6	無	無	0.46mg/L	無	無	0.48mg/L	
7	無	無	0.48mg/L	無	無	0.50mg/L	
8	無	無	0.46mg/L	無	無	0.48mg/L	
9	無	無	0.44mg/L	無	無	0.46mg/L	
10	無	無	0.42mg/L	無	無	0.46mg/L	
11	無	無	0.44mg/L	無	無	0.48mg/L	
12	無	無	0.46mg/L	無	無	0.48mg/L	
13	無	無	0.46mg/L	無	無	0.46mg/L	
14	無	無	0.46mg/L	無	無	0.44mg/L	
15	無	無	0.46mg/L	無	無	0.44mg/L	
16	無	無	0.44mg/L	無	無	0.44mg/L	
17	無	無	0.42mg/L	無	無	0.42mg/L	
18	無	無	0.42mg/L	無	無	0.40mg/L	
19	無	無	0.46mg/L	無	無	0.42mg/L	
20	無	無	0.48mg/L	無	無	0.42mg/L	
21	無	無	0.46mg/L	無	無	0.46mg/L	
22	無	無	0.48mg/L	無	無	0.44mg/L	
23	無	無	0.46mg/L	無	無	0.44mg/L	
24	無	無	0.48mg/L	無	無	0.42mg/L	
25	無	無	0.50mg/L	無	無	0.46mg/L	
26	無	無	0.50mg/L	無	無	0.46mg/L	
27	無	無	0.50mg/L	無	無	0.48mg/L	
28	無	無	0.48mg/L	無	無	0.46mg/L	
判定基準	色、濁りについては異常でないこと、残留塩素は0.1mg/L以上を保持していること。						
判　定	上記項目は水質基準に適合						