

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和5年7月11日

依頼者名	白糖町長 棚野 孝夫 様				
分析試料名及び 採取場所等	茶路浄水場(試験室) 原水				
分析受付日	令和5年7月6日				
採取時刻	11:25	水温(°C)	15.5	残留塩素濃度 (mg/L)	-

事業者:環境コンサルタント株式会社
 〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
 建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1号
 〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
 TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

分 析 項 目	分 析 結 果
大腸菌 (MPN/100mL)	920
嫌気性芽胞菌 (CFU/100mL)	0

試料採取者	当社	採水者氏名	川嶋 晃
分析 方法	大腸菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添1による。 嫌気性芽胞菌 : 平成19年3月30日健水発第0330006号別添2第1による。		

備考 検査期間 : 令和5年7月6日～令和5年7月11日