

## 原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和6年6月18日

|                  |                       |       |     |                       |
|------------------|-----------------------|-------|-----|-----------------------|
| 依頼者名             | 白糠町長 棚野 孝夫 様          |       |     |                       |
| 分析試料名及び<br>採取場所等 | 茶路第1配水池系統<br>末端給水栓 浄水 |       |     |                       |
| 分析受付日            | 令和6年6月4日              |       |     |                       |
| 採取時刻             | 11:52                 | 水温(℃) | 7.9 | 残留塩素濃度<br>(mg/L) 0.44 |

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

水道法20条登録水質検査機関 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

## 記

|    | 分 析 項 目                   | 分 析 結 果  | 水道水質基準   | 定量下限値  |
|----|---------------------------|----------|----------|--------|
| 1  | 一般細菌 (個/mL)               | 0        | 100      | 0      |
| 2  | 大腸菌                       | 検出せず     | 検出されないこと | —      |
| 8  | 六価クロム化合物 (mg/L)           | 0.002未満  | 0.02     | 0.002  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)    | 0.001未満  | 0.01     | 0.001  |
| 21 | 塩素酸 (mg/L)                | 0.06未満   | 0.6      | 0.06   |
| 22 | クロロ酢酸 (mg/L)              | 0.001未満  | 0.02     | 0.001  |
| 23 | クロロホルム (mg/L)             | 0.014    | 0.06     | 0.0002 |
| 24 | ジクロロ酢酸 (mg/L)             | 0.006    | 0.03     | 0.001  |
| 25 | ジブロモクロロメタン (mg/L)         | 0.0002   | 0.1      | 0.0002 |
| 26 | 臭素酸 (mg/L)                | 0.001未満  | 0.01     | 0.001  |
| 27 | 総トリハロメタン (mg/L)           | 0.016    | 0.1      | 0.001  |
| 28 | トリクロロ酢酸 (mg/L)            | 0.007    | 0.03     | 0.001  |
| 29 | ブロモジクロロメタン (mg/L)         | 0.0023   | 0.03     | 0.0002 |
| 30 | ブロモホルム (mg/L)             | 0.0002未満 | 0.09     | 0.0002 |
| 31 | ホルムアルデヒド (mg/L)           | 0.001未満  | 0.08     | 0.001  |
| 38 | 塩化物イオン (mg/L)             | 16       | 200      | 0.2    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)  | 60       | 300      | 3.3    |
| 40 | 蒸発残留物 (mg/L)              | 110      | 500      | 50     |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) | 0.7      | 3        | 0.3    |
| 47 | pH値                       | 7.2(22℃) | 5.8~8.6  | —      |
| 48 | 味                         | 異常なし     | 異常でないこと  | —      |
| 49 | 臭気                        | 異常なし     | 異常でないこと  | —      |
| 50 | 色度 (度)                    | 0.5未満    | 5        | 0.5    |
| 51 | 濁度 (度)                    | 0.2未満    | 2        | 0.2    |

|        |                                           |       |      |
|--------|-------------------------------------------|-------|------|
| 試料採取者  | 当社                                        | 採水者氏名 | 川嶋 晃 |
| 分析 方 法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。                     |       |      |
| 判 定    | 上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。 |       |      |

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目39については基準値の1/10を、40については基準値の1/5を超過している。

検査期間: 令和6年6月4日～令和6年6月18日

## 原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和6年6月18日

|                  |                       |       |     |                  |
|------------------|-----------------------|-------|-----|------------------|
| 依頼者名             | 白糠町長 棚野 孝夫 様          |       |     |                  |
| 分析試料名及び<br>採取場所等 | 茶路第2配水池系統<br>末端給水栓 浄水 |       |     |                  |
| 分析受付日            | 令和6年6月4日              |       |     |                  |
| 採取時刻             | 10:42                 | 水温(℃) | 9.3 | 残留塩素濃度<br>(mg/L) |
|                  |                       |       |     | 0.40             |

事業者:環境コンサルタント株式会社

〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地

事業所:本社事業部

水道法20条登録水質検査機関 登録番号209号

〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2

TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

水質検査部門管理者 久保下 誠

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

## 記

|    | 分 析 項 目                   | 分 析 結 果  | 水道水質基準   | 定量下限値  |
|----|---------------------------|----------|----------|--------|
| 1  | 一般細菌 (個/mL)               | 0        | 100      | 0      |
| 2  | 大腸菌                       | 検出せず     | 検出されないこと | -      |
| 8  | 六価クロム化合物 (mg/L)           | 0.002未満  | 0.02     | 0.002  |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)    | 0.001未満  | 0.01     | 0.001  |
| 21 | 塩素酸 (mg/L)                | 0.06未満   | 0.6      | 0.06   |
| 22 | クロロ酢酸 (mg/L)              | 0.001未満  | 0.02     | 0.001  |
| 23 | クロロホルム (mg/L)             | 0.013    | 0.06     | 0.0002 |
| 24 | ジクロロ酢酸 (mg/L)             | 0.006    | 0.03     | 0.001  |
| 25 | ジブロモクロロメタン (mg/L)         | 0.0002   | 0.1      | 0.0002 |
| 26 | 臭素酸 (mg/L)                | 0.001未満  | 0.01     | 0.001  |
| 27 | 総トリハロメタン (mg/L)           | 0.015    | 0.1      | 0.001  |
| 28 | トリクロロ酢酸 (mg/L)            | 0.006    | 0.03     | 0.001  |
| 29 | ブロモジクロロメタン (mg/L)         | 0.0022   | 0.03     | 0.0002 |
| 30 | ブロモホルム (mg/L)             | 0.0002未満 | 0.09     | 0.0002 |
| 31 | ホルムアルデヒド (mg/L)           | 0.001未満  | 0.08     | 0.001  |
| 38 | 塩化物イオン (mg/L)             | 17       | 200      | 0.2    |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)  | 63       | 300      | 3.3    |
| 40 | 蒸発残留物 (mg/L)              | 120      | 500      | 50     |
| 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) | 0.7      | 3        | 0.3    |
| 47 | pH値                       | 7.2(22℃) | 5.8~8.6  | -      |
| 48 | 味                         | 異常なし     | 異常でないこと  | -      |
| 49 | 臭気                        | 異常なし     | 異常でないこと  | -      |
| 50 | 色度 (度)                    | 0.5未満    | 5        | 0.5    |
| 51 | 濁度 (度)                    | 0.2未満    | 2        | 0.2    |

|        |                                           |       |      |
|--------|-------------------------------------------|-------|------|
| 試料採取者  | 当社                                        | 採水者氏名 | 川嶋 晃 |
| 分析 方 法 | 平成15年厚生労働省告示第261号による。                     |       |      |
| 判 定    | 上記の検査項目については平成15年度厚生労働省令第101号の飲料水基準に適合する。 |       |      |

備考 分析結果に“～未満”と表されている数値は、定量下限値を表す。

上記の検査項目39, 40については基準値の1/5を超過している。

検査期間：令和6年6月4日～令和6年6月18日