毎 週 水 質 検 査 結 果

水　道　名	白糠上水道			
水　源　名	茶路川水系茶路川			
採 水 箇 所	【原水】白糠浄水場(試験室) ／ 【浄水】白糠系統和天別末端給水栓			
検　査　月	令和7年5月			
採　水　者	米内山 拓・福士 健			
検　査　日	項　　目	測　定　値	測定方法	備　　考
5月8日	鉄分(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.4 度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
5月13日	鉄分(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.7 度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
5月19日	鉄分(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.9 度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
5月26日	鉄分(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05 mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.8 度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓