毎 日 水 質 検 査 結 果

検　査　月	令和7年9月
検　査　日	令和7年9月1日から9月30日
水　道　名	白糠上水道
水　源　名	茶路川水系茶路川
採 水 地 点	白糠系統（末端給水栓）・白糠系統和天別（末端給水栓）・庶路系統（市街給水栓）
検　査　員	白糠系統・白糠系統和天別　米 内 山　拓・福 士　健　　庶路系統　米 内 山　拓

日	白糠系統			白糠系統和天別			庶路系統			備考
	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	
1	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.46 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
2	無	無	0.38 mg/L	無	無	0.42 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
3	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.44 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
4	無	無	0.40 mg/L	無	無	0.42 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
5	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.40 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
6	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
7	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
8	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.30 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
9	無	無	0.28 mg/L	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
10	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
11	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
12	無	無	0.30 mg/L	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
13	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
14	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
15	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
16	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.38 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
17	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.40 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
18	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.38 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
19	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
20	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
21	無	無	0.30 mg/L	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
22	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.40 mg/L	
23	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
24	無	無	0.32 mg/L	無	無	0.38 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
25	無	無	0.30 mg/L	無	無	0.40 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
26	無	無	0.30 mg/L	無	無	0.42 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
27	無	無	0.34 mg/L	無	無	0.46 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
28	無	無	0.36 mg/L	無	無	0.48 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
29	無	無	0.38 mg/L	無	無	0.50 mg/L	無	無	0.50 mg/L	
30	無	無	0.40 mg/L	無	無	0.52 mg/L	無	無	0.50 mg/L	

判定基準	色、濁りについては異常でないこと、残留塩素は0.1mg/L以上を保持していること。
判　　定	上記項目は水質基準に適合