毎 週 水 質 検 査 結 果

水　道　名	白糠上水道
水　源　名	茶路川水系茶路川
採 水 箇 所	【原水】白糠浄水場(試験室) ／ 【浄水】白糠系統和天別末端給水栓
検　査　月	令和8年9月
採　水　者	米 内 山　拓・福 士　健

検　査　日	項　　目	測　定　値	測 定 方 法	備　　考
9月4日	鉄分(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.8	比　色　法	
	色度(浄水)	0.4　度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
9月10日	鉄分(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.8	比　色　法	
	色度(浄水)	0.8　度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
9月16日	鉄分(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.6　度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓
9月25日	鉄分(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	アンモニア(原水)	0.05　mg/L	比　色　法	
	PH(原水)	6.4	比　色　法	
	色度(浄水)	0.7　度	透過光測定法	白糠系統和天別末端給水栓