上87

B26147701-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年9月18日

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL（0154）40-2331　FAX（0154）40-3754

依頼者名		白糠町長　棚野　孝夫　様			
分析試料名及び採取場所等		白糠系統 白糠浄水場（試験室）原水			
分析受付日		令和8年9月1日			
採取時刻	9:50	水温（℃）	19.2	残留塩素濃度（mg/L）	－

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	（個/mL）	1	100	0
2	大腸菌		検出	検出されないこと	－
3	カドミウム及びその化合物	（mg/L）	0.0002未満	0.003	0.0002
4	水銀及びその化合物	（mg/L）	0.00005未満	0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	（mg/L）	0.001未満	0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	（mg/L）	0.001未満	0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	（mg/L）	0.0005	0.01	0.0002
8	六価クロム化合物	（mg/L）	0.002未満	0.02	0.002
9	亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	（mg/L）	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	（mg/L）	0.19	10	0.05
12	フッ素及びその化合物	（mg/L）	0.09	0.8	0.05
13	ホウ素及びその化合物	（mg/L）	0.06	1.0	0.01
14	四塩化炭素	（mg/L）	0.0002未満	0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	（mg/L）	0.005未満	0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	（mg/L）	0.0004未満	0.04	0.0004
17	ジクロロメタン	（mg/L）	0.0002未満	0.02	0.0002
18	テトラクロロエチレン	（mg/L）	0.0002未満	0.01	0.0002
19	トリクロロエチレン	（mg/L）	0.0002未満	0.01	0.0002
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	（mg/L）	0.000002未満	0.00005	0.000002
21	ベンゼン	（mg/L）	0.0002未満	0.01	0.0002
33	亜鉛及びその化合物	（mg/L）	0.017	1.0	0.002
34	アルミニウム及びその化合物	（mg/L）	0.027	0.2	0.002
35	鉄及びその化合物	（mg/L）	0.20	0.3	0.005
36	銅及びその化合物	（mg/L）	0.006	1.0	0.002
37	ナトリウム及びその化合物	（mg/L）	15	200	0.5
38	マンガン及びその化合物	（mg/L）	0.10	0.05	0.0002
39	塩化物イオン	（mg/L）	5.2	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	（mg/L）	73	300	3.3
41	蒸発残留物	（mg/L）	150	500	50

上87

B26147702-01

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年9月18日

依頼者名		白糠町長　棚野　孝夫　様			
分析試料名及び採取場所等		白糠系統 白糠浄水場(試験室) 原水			
分析受付日		令和8年9月1日			
採取時刻	9:50	水温(℃)	19.2	残留塩素濃度(mg/L)	－

事業者:環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所:本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録　北海道29水第1号
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331　FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.2	0.02
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
46	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.005	0.0005
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.5	3	0.3
48	pH値		6.7(24℃)	5.8～8.6	－
50	臭気		異常なし	異常でないこと	－
51	色度	(度)	3.3	5	0.5
52	濁度	(度)	0.3	2	0.2

試料採取者	当社	採水者氏名	宮川　重雄
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		

備考　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和8年9月1日～令和8年9月18日