上88

B26148001-02

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年9月18日

依頼者名		白糠町長 棚野孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路浄水場(試験室) 原水			
分析受付日		令和8年9月1日			
採取時刻	11:20	水温(℃)	16.3	残留塩素濃度(mg/L)	−

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目18番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
1	一般細菌	(個/mL)	10	100	0
2	大腸菌		検出	検出されないこと	−
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.003	0.0002
4	水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.0004	0.01	0.0002
8	六価クロム化合物	(mg/L)	0.002未満	0.02	0.002
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.70	10	0.05
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.8	0.05
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03	1.0	0.01
14	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002未満	0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005未満	0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004未満	0.04	0.0004
17	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0002未満	0.02	0.0002
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
19	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.000002未満	0.00005	0.000002
21	ベンゼン	(mg/L)	0.0002未満	0.01	0.0002
33	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.042	1.0	0.002
34	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.081	0.2	0.002
35	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.15	0.3	0.005
36	銅及びその化合物	(mg/L)	0.002	1.0	0.002
37	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	10	200	0.5
38	マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.0040	0.05	0.0002
39	塩化物イオン	(mg/L)	2.9	200	0.2
40	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	78	300	3.3
41	蒸発残留物	(mg/L)	130	500	50

上88

B26148002-02

原水・浄水・水質試験（検査）報告書

令和8年9月18日

依頼者名		白糠町長 棚野 孝夫 様			
分析試料名及び採取場所等		茶路浄水場(試験室) 原水			
分析受付日		令和8年9月1日			
採取時刻	11:20	水温(℃)	16.3	残留塩素濃度(mg/L)	−

事業者：環境コンサルタント株式会社
〒085-0016 釧路市錦町5丁目3番地
事業所：本社事業部
建築物飲料水水質検査業登録 北海道29水第1
〒088-0606 釧路郡釧路町中央6丁目15番地2
TEL (0154) 40-2331 FAX (0154) 40-3754

上記の試料について下記のとおり報告いたします。

記

	分析項目		分析結果	水道水質基準	定量下限値
42	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.2	0.02
43	ジェオスミン	(mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000001未満	0.00001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.02	0.005
46	フェノール類	(mg/L)	0.0005未満	0.005	0.0005
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.8	3	0.3
48	pH値		7.3(24℃)	5.8～8.6	−
50	臭気		異常なし	異常でないこと	−
51	色度	(度)	5.0	5	0.5
52	濁度	(度)	0.8	2	0.2

試料採取者	当社	採水者氏名	宮川 重雄
分析方法	平成15年厚生労働省告示第261号による。		

備考　分析結果に"～未満"と表されている数値は、定量下限値を表す。

検査期間：令和8年9月1日～令和8年9月18日