毎 週 水 質 検 査 結 果

水　道　名	茶路簡易水道
水　源　名	茶路川水系茶路川支流縫別川
採 水 箇 所	【原水】茶路浄水場(試験室)
検　査　月	令和8年9月
採　水　者	米 内 山　拓 ・ 福 士　健

検　査　日	項　　目	測　定　値	測 定 方 法	備　　考
9月3日	鉄分	0 mg/L	比　色　法	
	アンモニア	0 mg/L	比　色　法	
	色度	1.5 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
9月11日	鉄分	0 mg/L	比　色　法	
	アンモニア	0 mg/L	比　色　法	
	色度	1.2 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
9月14日	鉄分	0 mg/L	比　色　法	
	アンモニア	0 mg/L	比　色　法	
	色度	1.3 度	透過光測定法	卓上型色濁度計
9月24日	鉄分	0 mg/L	比　色　法	
	アンモニア	0 mg/L	比　色　法	
	色度	1.1 度	透過光測定法	卓上型色濁度計